



Product Service

# 证书

编号. B 098200 0029 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

阻燃电缆  
(XLPE绝缘PVC护套铠装电缆)

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TUV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:  
[www.tuvud.com/ps-cert](http://www.tuvud.com/ps-cert)

检测报告编号:

64100180485902

有效期:

2028-08-20

签发日期, 2023-08-21

( Boris Ouyang )

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

# 证书

编号. B 098200 0029 Rev. 01

型号: **FGD300 1RVMAV-R, FGD400 1RVMV-R**

## 参数:

额定电压:	600/1000V
导体:	普通退火铜丝
绝缘:	XLPE, GP8
内衬:	聚合材料的挤压层
铠装:	FGD300 1RVMAV-R: 铝丝铠装 FGD400 1RVMV-R: 镀锌钢丝铠装
护套:	PVC, Type 9
规格:	FGD300 1RVMAV-R: 1C x 50mm <sup>2</sup> to 1C x 1000mm <sup>2</sup> FGD400 1RVMV-R: 2C x 1.5mm <sup>2</sup> to 4C x 400mm <sup>2</sup> , 5C x 1.5mm <sup>2</sup> to 5C x 70mm <sup>2</sup> , 7C x 1.5mm <sup>2</sup> to 37C x 4mm <sup>2</sup>

检测标准: BS 5467:2016