



Product Service

证书

编号. B 098200 0028 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

PVC绝缘PVC护套电缆

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TÜV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:
www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64100180446002

有效期:

2028-07-24

签发日期, 2023-07-25

(Boris Ouyang)



Product Service

证书

编号. B 098200 0028 Rev. 01

型号: **FGD300 05VV-U, FGD300 05VV-R,
 FGD200 05VV-U, FGD200 05VV-R,
 FGD300-E 05VV-U, FGD300-E 05VV-R,
 FGD200-E 05VV-U, FGD200-E 05VV-R,
 6181Y, 6192Y, 6193Y, 6241Y, 6242Y, 6243Y**

参数:

额定电压: 300/500V
 导体: 普通退火铜丝
 绝缘: PVC, T11
 护套: PVC, Type 6
 规格: 见附表

BS代码	工厂代码	范围
6181Y	FGD300 05VV-U	1x1.0 to 1x2.5mm ²
	FGD300 05VV-R	1x4.0 to 1x35mm ²
6192Y	FGD200 05VV-U	2x1.0 to 2x2.5mm ²
	FGD200 05VV-R	2x1.5 to 2x16mm ²
6193Y	FGD200 05VV-U	3x1.0 to 3x2.5mm ²
	FGD200 05VV-R	3x4 to 3x16mm ²
6241Y	FGD300-E 05VV-U	1x1.0 to 1x1.5mm ²
	FGD300-E 05VV-R	1x1.5mm ²
6242Y	FGD200-E 05VV-U	2x1.0 to 2x2.5mm ²
	FGD200-E 05VV-R	2x1.5 to 2x16mm ²
6243Y	FGD200-E 05VV-U	3x1.0 to 3x2.5mm ²
	FGD200-E 05VV-R	3x4 to 3x16mm ²

检测标准: BS 6004:2012/A1:2020