



Product Service

# 证书

编号. B 098200 0030 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

阻燃电缆  
(XLPE绝缘LSZH护套铠装电缆)

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TÜV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:  
[www.tuvud.com/ps-cert](http://www.tuvud.com/ps-cert)

检测报告编号:

64100180526602

有效期:

2028-08-20

签发日期, 2023-08-21

( Boris Ouyang )

# 证书

编号. B 098200 0030 Rev. 01

型号: **FTX300 1RZ1MAZ1-R (N2XRH),  
FTX400 1RZ1MZ1-R (N2XRH)**

## 参数:

额定电压: 600/1000V  
导体: 普通铜或镀锡铜  
绝缘: XLPE, GP8  
内衬: 低烟无卤  
铠装: FTX300 1RZ1MAZ1-R (N2XRH): 铝丝铠装  
FTX400 1RZ1MZ1-R (N2XRH): 镀锌钢丝铠装  
护套: 低烟无卤, LTS 1  
规格: FTX300 1RZ1MAZ1-R (N2XRH): 1C x 50mm<sup>2</sup> to 1C x 1000mm<sup>2</sup>  
FTX400 1RZ1MZ1-R (N2XRH): 2C x 1.5mm<sup>2</sup> to 4C x 400mm<sup>2</sup>, 5C x  
1.5mm<sup>2</sup> to 5C x 70mm<sup>2</sup>, 7C x 1.5mm<sup>2</sup> to 37C x 4mm<sup>2</sup>

检测标准: BS 6724:2016