



Product Service

# 符合性声明

编号. N8A 098200 0019 Rev. 01

证明持有人: 凯莱东尼电线电缆股份有限公司  
中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

产品: **PVC绝缘, PVC护套软电缆**  
**(热塑性PVC绝缘软电缆)**

型号: **FGD200 05V2V2-F/ HT105 05V2V2-F**  
**HAR编码: H05V2V2-F**

参数: 额定电压: 300/500V  
导体: 退火铜丝, class 5  
绝缘: T1 3型热塑性化合物  
护套: TM 3型热塑性化合物  
规格: 2, 3, 4 and 5 x 0.75 mm<sup>2</sup> to 4mm<sup>2</sup>

检测标准: EN 50525-2-11:2011  
EN 50525-1:2011

本符合性声明是根据低电压指令2014/35/EU在自愿的基础上发布的, 该指令涉及设计用于在特定电压限制内使用的电气设备。它确认所列设备符合指令的主要保护要求, 并基于发布时适用的技术规范。它仅指提交合格评定的特定样品。详细信息请参见: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

Test report no.: 64105233048201

Date, 2023-03-22

( Silvia Zou )

页码 1 of 1

该认证不能取代欧盟符合性声明 (DoC), 也不允许使用CE标志。在准备好必要的文件并确定符合所有适用指令的要求后, 制造商可以签署符合性声明并应用CE标志。符合性声明是由制造商全权负责签发的。

TÜV南德意志集团产品服务有限公司 · 认证机构 · Ridlerstraße 65 · 80339慕尼黑 · 德国



TÜV®