



Product Service

证书

编号. B 098200 0020 Rev. 01

证书持有人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

PVC绝缘, PVC护套软电缆

热塑性PVC绝缘软电缆

型号:

FGD200 05V2V2-F/ HT105 05V2V2-F
HAR 编码: H05V2V2-F

参数:

额定电压:	300/500V
导体:	退火铜丝, class 5
绝缘:	TI 3型热塑性化合物
护套:	TM 3热塑性化合物
规格:	2, 3, 4 and 5 x 0.75 mm ² to 4mm ²

检测标准:

EN 50525-2-11:2011

EN 50525-1:2011

该产品是在自愿的基础上进行测试, 并符合基本要求。可以在产品上加贴上述认证标志。不得以任何方式改变证明标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TÜV SÜD集团测试和认证规定的所有适用要求。详细信息请参见:

www.tuvsud.com/ps-cert

检测报告编号:

64105233048201

有效期:

2028-03-21

签发日期, 2023-03-22


(Silvia Zou)