



Product Service

符合性声明

编号. N8A 098200 0017 Rev. 01

证明持有人: 凯莱东尼电线电缆股份有限公司
中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

产品: PVC绝缘, PVC护套软电缆
(热塑性PVC绝缘软电缆)

型号: FGD200 05VV-F (CU/PVC/PVC 300/500V Class 5)
BS编码:3182Y/3183Y/3184Y/3185Y
HAR编码:H05VV-F

参数: 额定电压: 300/500V
导体: 退火铜丝 class 5
绝缘: T1 2 型热塑性化合物
护套: TM 2型热塑性化合物
规格: 2, 3, 4 and 5 x 0.75 mm² to 4mm²

检测标准: EN 50525-2-11:2011
EN 50525-1:2011

本符合性声明是根据低电压指令2014/35/EU在自愿的基础上发布的, 该指令涉及设计用于在特定电压限制内使用的电气设备。它确认所列设备符合指令的主要保护要求, 并基于发布时适用的技术规范。它仅指提交合格评定的特定样品。详细信息请参见: www.tuvsud.com/ps-cert

检测报告编号: 64105223177801

签发日期, 2023-02-02


(Silvia Zou)

页码 1 of 1

该认证不能取代欧盟符合性声明 (DoC), 也不允许使用CE标志。在准备好必要的文件并确定符合所有适用指令的要求后, 制造商可以签署符合性声明并应用CE标志。符合性声明是由制造商全权负责签发的。

