



Product Service

证书

编号. B 098200 0018 Rev. 01

证书持有人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

PVC绝缘, PVC护套软电缆
(热塑性PVC绝缘软电缆)

型号:

FGD200 05VV-F (CU/PVC/PVC 300/500V Class 5)
BS编码:3182Y/3183Y/3184Y/3185Y
HAR编码:H05VV-F

参数:

额定电压:	300/500V
导体:	退火铜丝, class 5
绝缘:	TI 2 型热塑性化合物
护套:	TM 2型热塑性化合物
规格:	2, 3, 4 and 5 x 0.75 mm ² to 4mm ²

检测标准:

EN 50525-2-11:2011
EN 50525-1:2011

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TUV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:
www.tuvud.com/ps-cert

检测报告:
有效期:

64105223177801
2028-02-01

签发日期, 2023-02-02

(Silvia Zou)