



Product Service

证书

编号. B 098200 0026 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

防火线缆
(单芯无护套电力电缆)

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TÜV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:
www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64100180417102

有效期:

2028-07-24

签发日期, 2023-07-25

(Boris Ouyang)

证书

编号. B 098200 0026 Rev. 01

型号: **FFX100 07mZ1-U, FFX100 07mZ1-R,
FFX100 07mZ1-K, FFX100 07mZ-U,
FFX100 07mZ-R, FFX100 07mZ-K**

参数:

额定电压:	450/750V
导体:	普通或镀锡铜丝
防火层:	云母带
绝缘:	LSZH化合物
规格:	1C x 1.5mm ² to 1C x 630mm ²
防火等级:	BS 6387: CWZ(直径≤20mm); BS 8491: 120min(直径>20mm)

备注:

FFX100 07mZ1-U/R/K 与 FFX100 07mZ-U/R/K除型号名称外完全相同。

检测标准:

BS 6387:2013
BS 8491:2008
IEC 60754-1:2011/AMD1:2019
IEC 60754-2:2011/AMD1:2019
IEC 61034-2:2005/AMD2:2019