



Product Service

证书

编号. B 098200 0031 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

阻燃电缆

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TÜV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:
www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64100180446102

有效期:

2028-10-22

签发日期, 2023-10-23

(Boris Ouyang)

证书

编号. B 098200 0031 Rev. 01

型号: **FGD300 1VV-R (NYY),
FGD400 1VV-R (NYY),
FGD300 1VVMV-R (NYRY),
FGD400 1VVMV-R (NYRY)**

参数:

额定电压:	600/1000V
导体:	退火铜丝
绝缘:	PVC/A
内衬: (适用于铠装线)	FGD300 1VVMV-R (NYRY), FGD400 1VVMV-R (NYRY): 挤出聚氯乙烯或聚合化合物
铠装: (适用于铠装线)	FGD300 1VVMV-R (NYRY): 铝丝铠装 FGD400 1VVMV-R (NYRY): 镀锌钢丝铠装
护套:	ST1型挤出聚氯乙烯
规格	1C x 1.5mm ² to 1C x 800mm ² , 2C x 1.5mm ² to 5C x 400mm ² , 7C x 1.5mm ² to 48C x 2.5mm ²

检测标准: IEC 60502-1:2021