



Product Service

# 证书

编号. B 098200 0032 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

阻燃电缆

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TUV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:  
[www.tuvud.com/ps-cert](http://www.tuvud.com/ps-cert)

检测报告编号:

64100180446202

有效期:

2028-10-22

签发日期, 2023-10-23

( Boris Ouyang )



Product Service

# 证书

编号. B 098200 0032 Rev. 01

型号: **FGD400 1VCV-R (NYCY),  
FGD400 1VCVMV-R (NYCYRY)**

## 参数:

|                 |   |
|-----------------|---|
| 额定电压:           | 600/1000V   |
| 导体:             | 退火铜丝  |
| 绝缘:             | PVC/A   |
| 中心导体:           | 铜丝和铜带   |
| 内衬:<br>(适用于铠装线) | FGD400 1VCVMV-R (NYCYRY): 挤出聚氯乙烯或聚合化合物  |
| 铠装:<br>(适用于铠装线) | FGD400 1VCVMV-R (NYCYRY): 镀锌钢丝铠装  |
| 护套:             | ST1型挤出聚氯乙烯  |
| 规格              | 2C x 1.5mm <sup>2</sup> to 5C x 630mm <sup>2</sup> ,<br>7C x 1.5mm <sup>2</sup> to 48C x 2.5mm <sup>2</sup> |

检测标准: IEC 60502-1:2021